PODÉLNÝ PROFIL

M 1 : 500/100



ULOŽENÍ POTRUBÍ M 1 : 20



LEGENDA

1. PÍSKOVÝ PODSYP – ZRNO 0 ÷ 4 mm
2. VODOVODNÍ POTRUBÍ MOPVC Φ 110 x 3,8 mm
3. HUTNĚNÝ OBSYP ŠTĚRKOPÍSKEM – ZRNO 0 ÷ 8 mm
4. HUTNĚNÝ ZÁSYP HLINITO–PÍSČITOU ZEMINOU Z VÝKOPU
5. VÝSTRAŽNÁ FÓLIE – MODRÁ
6. SIGNALIZAČNÍ VODIČ CYKY 4
7. STĚNY RÝHY – PAŽENÍ ZÁTAŽNÉ

Pozn.:
VÝKOPY BUDOU PROVÁDĚNY OD HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV PROVEDENÝCH V RÁMCI PROJEKTU KOMUNIKACE (SO 01), A TO OD PLÁNĚ VOZOVKY –0,42 m POD U.T., OD PLÁNĚ PARKOVIŠTĚ – 0,32 m POD U.T.; PŘÍPADNĚ MIMO PROJ. VOZOVKU OD STÁVAJÍCÍHO TERÉNU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

ODPOVĚDNÝ PROJ.	ING.A.MELIŠOVÁ	
VYPRACOVAL	ING.A.MELIŠOVÁ	
SPRÁVNÍ ÚTVAR	LIBRANTICE	KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ
INVESTOR	Ing. Jaroslav Frynta, Librantice 68, 503 46	

KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ LIBRANTICE–
–LOKALITA č.11 "FRYNTOVA LOUKA"

SO 03 VODOVOD VČETNĚ PŘÍPOJEK

PODÉLNÝ PROFIL | Č.DOK.: D.

AQUA THERM PROJECT

IČO	735 75 721
ÚČEL	PDPS
FORMÁT: 3 A4	DATUM: 02/2019
ČÍS.ZAKAZ.	41901
MĚŘ.: 1:500/100	Č.VÝKR.: 4.